

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 276. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

ЭБ 2090.5. Подготовка к проверке знаний норм и правил в области теплоснабжения по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок

сентябрь 2026

1. Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н?

- К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте.
 - К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр.
 - К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие стаж не менее 5 лет.
-

2. При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?

- Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях.
 - Тепловые пункты всех типов и узлов ввода.
 - Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам.
 - Тепловые сети, включая трубопроводы горячего водоснабжения.
-

3. При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?

- Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях.
 - Паровые и водогрейные котельные, включая встроенные, пристроенные и крышные, и включая котельные или котлы в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей.
 - Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам.
-

4. В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?

- В части требований к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения.
 - В части требований к показателям качества сетевой и подпиточной воды.
 - В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды.
-

5. С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н?

- Не реже одного раза в 6 месяцев.
 - Не реже одного раза в 3 месяца.
 - Не реже одного раза в 12 месяцев.
-

6. Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?

- Диспетчерское управление системами теплоснабжения.
 - Контроль и наладка организациями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки, режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя.
 - Ликвидация.
 - Консервация.
-

7. Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?

- Руководитель эксплуатирующей организации.
 - Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.
 - Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала.
-

8. Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?

- Выполнение персоналом обязательных требований и эксплуатационных инструкций.
 - Внесение информации о выполненном техническом освидетельствовании в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, работающего под давлением.
 - Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра.
 - Контроль качества ремонта закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок.
-

9. Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?

- Руководитель эксплуатирующей организации.
 - Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.
 - Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала.
-

10. Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?

- По проверке проведения противоаварийных тренировок.
 - По проверке выполнения работ повышенной опасности по наряду-допуску.
 - По проверке поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте.
-